

제 작 시 방 서

MANUFACTURING SPECIFICATION

ROOF FAN

[루프팬]

문서번호	SH-MS-RF-20260508 (REV.6)
제작사	주식회사 삼희이엔씨

SAMHEE E&C CO., LTD

1. 적용범위

본 제작시방서는 건축물의 환기 및 공기조화에 사용하는 것에 대하여 규정한다.

2. 적용

- 송풍기의 크기는 임펠라의 바깥지름 또는 케이싱의 바깥지름으로 표기한다.
- 송풍기의 구동방식은 DIRECT 구동식이다.
- 취급 기체는 -15℃ ~ 40℃ 범위의 공기를 원칙으로 한다.

3. 구성부품

- 케이싱 (CASING)
- 임펠라 (IMPELLER)
- 모터 (MOTOR)
- 기타

4. 재질 및 성능

가) 케이싱 (CASING)

- 케이싱은 일반구조용 냉간압연(KS D 3512), 열간압연(KS D 3501) 또는 아연도 함석을 사용하여 절곡 또는 용접 구조로서 가볍고 견고하여 설치 및 운반이 용이하도록 제작한다.
- 케이싱의 흡입구는 BLADE TIP과의 일정한 간격 이하로 유지될 수 있도록 동심도와 치수 정밀도를 가져야 한다.
- 케이싱 각부는 변형, 진동, 접합부의 공기누설이 일어나지 않도록 용접 및 볼트구조로 견고히 보강한다.
- 케이싱 내부의 전동기(BEARING 지지대) 설치대는 진동이 발생되지 않도록 충분한 두께로 설치하여야 하며 연속적으로 용접되어 견고히 부착되어야 한다.
- 케이싱 내부는 주문자의 요구에 따라 기계음의 감쇄효과를 위해 흡음재를 부착할 수 있다.
- 케이싱의 측면에 점검 및 보수가 용이하도록 점검문(중, 대형 FAN)을 설치한다.
- DUCT와의 연결을 위해 상대 FLANGE를 체결할 수 있는 구조로 제작한다.
- 케이싱의 두께는 FAN의 크기 및 구조에 따라 1.0t ~ 3.2t를 사용한다.

나) 임펠라 (IMPELLER)

- 임펠라의 형상은 PROPELLER형이다.
- 임펠라의 재질은 A/L 및 PVC재를 고정, 가변형으로 사용한다.
- 임펠라의 수량과 비틀림각은 사용압력과 풍량에 맞도록 제작하며 적정크기의 허브와 조합하여 주어진 조건에서 최고의 효율이 되도록 한다.

다) 모터 (MOTOR)

- 전동기의 전원은 0.75KW 이하는 1상 220V 60Hz로 하고, 0.75KW 이상은 3상 380V 60Hz를 기준으로 한 KS 제품으로 한다. (1상 110V, 3상 220V, 3상 440V 등)
- 모터의 축 동력에는 10% ~ 20% 이상의 안전율을 감안하여 선정 설치되어야 한다.

5. 도장 (PAINTING)

제품의 도장은 표면처리 후 하도도장 1회, 상도도장 1회, 총 2회를 표준 기계색 (PA-80680) 으로 마감한다. (GI 제품 제외)

6. 시험 및 검사

- 성능시험은 KS B 6311 규정에 의거 온도 20°C, 절대압력 760MMHG, 75%RH의 흡입상태를 표준으로 하여 송풍기의 풍량, 정압, 회전수, 소음, 축동력, 운전상태 등을 시험 검사한다.
- 송풍기의 소음은 FAN의 기종, 용량, 설치구조에 따라 달라질 수 있으며 조건에 따라 소음 감소대책을 강구하여야 한다.
- 제반시험은 제작 공장에서 입회검사를 하는 것을 원칙으로 하되, 자체시험을 시행한 경우에는 시험 시행 후 시험성적서를 제출한다.

7. 표시

송풍기의 호칭번호, 회전수, 풍량, 정압, 전동기 출력, 기기번호 등을 기재한 명판을 정확한 식별이 가능하도록 제작하여 부착한다. (송풍기의 용도, 취급 설명서, 회전방향을 표시한다.)